



KASKI
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇME-KULLANMA SUYU ANALİZ RAPORU
AĞUSTOS 2017

S.No	Numunenin Alındığı Yer	pH	iletkenlik (µS/cm)	Sıcaklık (°C)	Renk	Koku	Tat	Toplam Çözünmüş Katı (g/L)	Mangan (µg/L)	Kalsiyum (mg/L)	Alüminyum (µg/L)	Magnezyum (mg/L)	Potasyum (mg/L)	Antimon (µg/L)	Selenyum (µg/L)	Amonyum	Serbest Klor (mg/L)	Toplam Siyanür (µg/L)	Sulfat (mg/L)	Florür (mg/L)	Nitrit (mg/L)	Nitrat (mg/L)	Klorür (mg/L)	Bulanıklık (NTU)	Toplam Sertlik (F/°S)	Kalsiyum Sertliği (F/°S)	Toplam Organik Karbon (mg/L)	Alkalinite (mg/L)	Kadmiyum (mg/L)	Arsenik (µg/L)	Toplam Krom (mg/L)	Kurşun (mg/L)	Demir (mg/L)	Nikel (mg/L)	Bakır (mg/L)	Bor (mg/L)	* Toplam Koliform Bakteri (CFU/100 ml.)	* Escherichia coli (CFU/100 ml.)	Sodyum (mg/L)	* Enterokok (CFU/100 ml.)
	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği Limit Değerleri	6,5-9,5	2500		Tüketilince Kabul Edilebilir	Tüketilince Kabul Edilebilir	Tüketilince Kabul Edilebilir		50	200				5	10	0,5	0,2-0,5	50	250	1,5	0,5	50	250	Tüketilince Kabul Edilebilir			Anormal Değişim Yok		0,005	10	0,05	0,01	0,2	0,02	2	1	0	0	200	0
1	Karpuzatan Motorevi Yatay Pompa Melikgazi KAYSERİ	7,3	512	18	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,51	< 1,0	38	< 1,0	18	8	< 1,0	< 1,0	0,019	0,3	3	47	0,18	<0,04	23	48	0,13	17	9,5	0,5	175	< 0,0010	6	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,15	0	0	43	0
2	Keykubat Motorevi Yatay Pompa Melikgazi KAYSERİ	7,2	504	17	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,50	< 1,0	37	< 1,0	20	9	< 1,0	< 1,0	0,018	0,36	2	35	0,19	<0,04	14	59	0,21	18	9,3	0,4	162	< 0,0010	6,7	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,13	0	0	42	0
3	Mahrumlar Motorevi Yatay Pompa Melikgazi KAYSERİ	7,3	371	18	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,37	< 1,0	31	< 1,0	15	9	< 1,0	< 1,0	0,014	0,38	1	27	0,16	<0,04	35	25	0,15	14	7,7	0,8	116	< 0,0010	3,6	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,04	0	0	25	0
4	Beştepeler Motorevi Yatay Pompa Melikgazi KAYSERİ	7,2	446	18	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,45	< 1,0	36	< 1,0	17	8	< 1,0	< 1,0	0,014	0,39	6	37	0,17	<0,04	25	37	0,15	16	8,9	0,4	134	< 0,0010	5,1	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,08	0	0	37	0
5	Anneler Parkı Motorevi Yatay Pompa Melikgazi KAYSERİ	8,0	265	17	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,27	< 1,0	24	< 1,0	14	6	< 1,0	< 1,0	0,009	0,38	4	12	0,22	<0,04	12	8,7	0,14	12	6	0,4	122	< 0,0010	3,3	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,02	0	0	16	0
6	Germiraltı Motorevi Yatay Pompa Melikgazi KAYSERİ	8,0	246	17	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,25	< 1,0	23	< 1,0	12	6	< 1,0	< 1,0	0,004	0,39	4	10	0,23	<0,04	10	7,4	0,22	11	5,8	0,4	105	< 0,0010	3,1	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,02	0	0	15	0
7	Gediris Motorevi Yatay Pompa Melikgazi KAYSERİ	7,9	335	16	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,34	< 1,0	28	< 1,0	17	6	< 1,0	< 1,0	0,012	0,39	1	18	0,09	<0,04	20	14	0,16	14	6,9	0,4	134	< 0,0010	3,4	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,03	0	0	20	0
8	Eğribucak Motorevi Yatay Pompa Melikgazi KAYSERİ	8,0	192	15	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,19	< 1,0	22	< 1,0	13	3	< 1,0	< 1,0	0,011	0,34	6	14	0,21	<0,04	11	13	0,11	11	5,5	0,5	76	< 0,0010	2,6	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,03	0	0	14	0
9	Çaybağları Motorevi Yatay Pompa Talas KAYSERİ	8,3	315	16	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,32	< 1,0	29	< 1,0	16	6	< 1,0	< 1,0	0,061	0,35	6	16	0,1	<0,04	18	14	0,19	14	7,4	0,3	138	< 0,0010	3,5	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,03	0	0	19	0
10	Anayurt Motorevi Yatay Pompa Talas KAYSERİ	8,3	221	16	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,22	< 1,0	23	< 1,0	13	5	< 1,0	< 1,0	0,017	0,36	8	7,9	0,21	<0,04	8,2	5,9	0,17	11	5,8	0,1	102	< 0,0010	3,1	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,02	0	0	14	0
11	Erkilet Cazibe Depo Botaş Kocasinan KAYSERİ	8,2	447	14	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,45	< 1,0	48	< 1,0	28	3	< 1,0	< 1,0	0,016	0,48	9	14	0,34	<0,04	34	14	0,31	24	12	0,4	181	< 0,0010	4,8	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,04	0	0	18	0
12	Erkilet Hastek Motor Evi Yatay Kocasinan KAYSERİ	7,9	668	13	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,67	< 1,0	64	< 1,0	36	6	< 1,0	< 1,0	0,024	0,41	3	35	0,26	<0,04	36	41	0,19	31	16	0,3	268	< 0,0010	7,7	< 0,0020	< 0,0080	< 0,0070	< 0,0020	< 0,0090	0,12	0	0	38	0