



KASKI
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇME-KULLANMA SUYU ANALİZ RAPORU
MAYIS 2017

S.No	Numunenin Alındığı Yer	pH	İletkenlik (µS/cm)	Sıcaklık (°C)	Renk	Koku	Tat	Toplam Çözünmüş Katı (g/L)	Kalsiyum (mg/L)	Magnezyum (mg/L)	Potasyum (mg/L)	Amonyum	Serbest Klor (mg/L)	Toplam Siyanür (µg/L)	Sülfat (mg/L)	Florür (mg/L)	Nitrat (mg/L)	Bulanıklık (NTU)	Toplam Sertlik (F°S)	Kalsiyum Sertliği (F°S)	Toplam Organik Karbon (mg/L)	Alkalinite (mg/L)	Kadmium (µg/L)	Arsenik (µg/L)	Toplam Krom (µg/L)	Kurşun (µg/L)	Demir (µg/L)	Nikel (µg/L)	Bakır (µg/L)	Bor (µg/L)	Mangan. (µg/L)	Selenyum. (µg/L)	Alüminyum. (µg/L)	Antimon. (µg/L)	Nitrit. (mg/L)	Klorür. (mg/L)	* Toplam Koliform Bakteri (CFU/100 ml.)	* Escherichia coli (CFU/100 ml.)	Sodyum (mg/L)	* Enterokok (CFU/100 ml.)
	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği Limit Değerleri	6,5-9,5	2500		Tüketicilerce Kabul Edilebilir	Tüketicilerce Kabul Edilebilir	Tüketicilerce Kabul Edilebilir					0,5	0,2 - 0,5	50	250	1,5	50	Tüketicilerce Kabul Edilebilir		Anormal Değişim Yok			5	10	50	10	200	20	2000	1000	50	10	200	5	0,5	250	0	0	200	0
1	Anneler parkı motorevi yatay pompa Melikgazi KAYSERİ	8,6	264	22	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,26	23	13	6	0,016	0,35	4	15	0,13	13	0,50	11	5,9	0,70	108	< 0,60	3,1	0,5	< 0,68	< 15	0,16	< 15	21	0,32	< 0,37	< 6,0	< 0,56	< 0,040	8,3	0	0	14	0
2	Beştepeler motorevi yatay pompa Melikgazi KAYSERİ	8,3	318	22	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,32	26	15	7,3	0,007	0,34	5	26	0,12	31	0,16	13	6,4	0,58	98	< 0,60	4,4	14	< 0,68	4,54	1,2	< 15	30	2,2	< 0,37	< 6,0	< 0,56	< 0,040	17	0	0	20	0
3	Gediris motorevi yatay pompa Melikgazi KAYSERİ	8,1	338	22	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,34	31	17	6,4	0,008	0,38	4	22	0,11	24	0,15	15	7,8	0,68	130	< 0,60	3,3	0,8	< 0,68	< 15	0,32	< 15	25	0,29	< 0,37	< 6,0	< 0,56	< 0,040	14	0	0	19	0
4	Çaybağları motorevi yatay pompa Talas KAYSERİ	8,0	347	22	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,35	30	17	6,7	0,015	0,38	4	22	0,09	23	0,15	14	7,4	0,55	137	< 0,60	3,4	0,9	< 0,68	< 15	0,31	< 15	26	0,28	< 0,37	< 6,0	< 0,56	< 0,040	14	0	0	20	0
5	Anayurt motorevi yatay pompa Talas KAYSERİ	7,9	230	22	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,23	23	10	5,4	0,016	0,35	3	9,9	0,14	9,8	0,12	10	5,8	0,41	93	< 0,60	3	0,5	< 0,68	< 15	< 0,12	< 15	15	0,26	< 0,37	< 6,0	< 0,56	< 0,040	1,8	0	0	14	0
6	Germiraltı motorevi yatay pompa Melikgazi KAYSERİ	7,9	241	22	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,24	21	10	8,7	0,016	0,36	3	12	0,18	11	0,13	9,1	5,2	0,39	88	< 0,60	5	0,5	< 0,68	< 15	0,16	< 15	23	0,32	< 0,37	< 6,0	< 0,56	< 0,040	7,2	0	0	17	0
7	Karpuzatan motorevi yatay pompa Melikgazi KAYSERİ	7,7	668	20	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,67	37	23	7,8	0,007	0,41	9	42	0,19	45	0,59	19	9,2	0,84	276	< 0,60	7,4	1,2	< 0,68	< 15	< 0,12	< 15	117	0,31	0,42	< 6,0	< 0,56	< 0,040	35	0	0	41	0
8	Erkilet Cazbe Depo BOTAŞ Kocasinan KAYSERİ	7,7	454	17	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,45	39	21	3,4	0,009	0,37	7	18	0,21	39	0,98	18	9,7	0,56	200	< 0,60	4,7	0,9	0,9	< 15	0,17	< 15	63	0,33	< 0,37	< 6,0	< 0,56	< 0,040	13	0	0	20	0
9	Erkilet Hastek Motorevi Yatay Kocasinan KAYSERİ	7,5	656	17	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,66	56	32	7,4	0,015	0,42	2	42	0,16	40	0,24	27	14	0,70	268	< 0,60	7,6	1,4	< 0,68	< 15	0,14	< 15	112	0,35	0,45	< 6,0	< 0,56	< 0,040	35	0	0	41	0
10	Keykubat Motorevi Yatay Melikgazi KAYSERİ	7,5	516	16	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,52	36	18	7,2	0,013	0,45	12	44	0,09	17	0,14	17	9	0,31	160	< 0,60	6,9	1	< 0,68	< 15	0,49	< 15	111	0,3	< 0,37	6,5	< 0,56	< 0,040	55	0	0	41	0
11	Mahrumlar Motorevi Yatay Melikgazi KAYSERİ	7,5	365	16	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,37	29	16	8,8	0,010	0,47	7	33	0,12	39	0,15	14	7,4	0,48	111	< 0,60	4,3	0,9	< 0,68	< 15	0,59	< 15	33	0,29	< 0,37	< 6,0	< 0,56	< 0,040	22	0	0	24	0
12	Eğribucak Motorevi Yatay Melikgazi KAYSERİ	7,6	200	18	UYGUN	UYGUN	UYGUN	0,20	17	6	3,1	0,010	0,46	5	17	0,15	13	0,16	6,8	4,4	1,00	60	< 0,60	2,7	0,7	< 0,68	< 15	0,25	< 15	23	0,3	0,61	< 6,0	< 0,56	< 0,040	11	0	0	14	0